

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02216

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020982

Общество с ограниченной ответственностью «ПФ Русдекор».
Адрес: 117545, РОССИЯ, г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А, стр. 1А. ОГРН: 1027700448346.
Телефон (495) 713-87-75, факс (495) 713-41-77.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПФ Русдекор».
Адрес: 117545, РОССИЯ, г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А, стр. 1А. ОГРН: 1027700448346.
Телефон (495) 713-87-75, факс (495) 713-41-77.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели фасадные (литьевые) и комплектующие к ним из полипропилена, торговой марки «Альта-Профиль», выпускаемые по ТУ 5772-007-18757376-2013. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД2): 22.29.29.000
код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5687/РС от 23.04.2018 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3348-АОП от 03.04.2018 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.04.2018 по 25.04.2023



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signatures of the certifier and expert.

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия